



МЧС РОССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министру образования  
Оренбургской области  
Лабузову В.А.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

« 10 » ноября 2009 г.

№ 18

Отделом государственного пожарного надзора по Переволоцкому району « 9 » ноября 2009 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности помещений МДОУ «Детский сад с. Кариновка» расположенных по адресу: Переволоцкий район с.Кариновка, ул. Центральная, 24 по заявлению соискателя в лице: Заведующей Рулевой Светланы Владимировны.

на право получения лицензии: образовательная деятельность

В ходе проверки установлено:

Помещения детского сада расположены на первом этаже в отдельно стоящем двухэтажном здании, площадь помещений 45 м.кв., строительные конструкции которого соответствуют третьей степени огнестойкости (стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Подвальное помещение отсутствует. Функциональное назначение здания – школа.

Отопление автономное газовое.

Освещение электрическое, вентиляция естественная. ООО «Переволоцк-сельхозэнерго» проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, вывод «соответствует» требованиям ПУЭ. В здании смонтировано устройство защитного отключения (УЗО).

Максимальное количество людей пребывающих в помещении – 26 детей (по проекту 35 человек), обслуживающий персонал- 2 человека. Из здания имеется 2 выхода, шириной 1.2 м. Протяженность путей эвакуации требуемая не более 35 м. фактическая 10 м., отделка стен путей эвакуации выполнена из негорючего материала. Установлены двери в лестничных клетках с устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах. Пути эвакуации соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (4 огнетушителя ОП-5, дата следующей перезарядки – 2010, на каждый огнетушитель заведен паспорт с отметкой даты перезарядки.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

В здании смонтирован внутренний противопожарный водопровод, количество пожарных кранов на этаже-2, пожарные краны оборудованы шкафчиками, укомплектованы пожарными рукавами и стволами, проверка на водоотдачу не проводилась.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Дороги, проезды и

подъезды к зданиям и сооружениям соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 25 метров.

Руководством детского сада организован соответствующий противопожарный режим, а именно: приказом назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который прошёл обучение по программе пожарно-технического минимума, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, а также планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, имеется журнал противопожарного инструктажа (дата последнего инструктажа август 2009 г.).

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад с. Кариновка» расположенного по адресу с. Кариновка ул. Центральная, 24

**СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности «образовательная деятельность».

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.*

Начальник отдела



А.В. Колодин